

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ  
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
**для формирования электронного паспорта объекта**

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Малоохтинский колледж"	1027804192085
---	---------------

(полное и сокращенное наименование объекта)

**Вид деятельности объекта** (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной )

<b>Форма собственности</b>   Собственность субъектов Российской Федерации	13
---	----

(указывается форма собственности по ОКФС)

<b>Организационно-правовая форма</b>	<small>(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)</small>
--------------------------------------	---

**Должность, Ф.И.О. руководителя объекта**

<b>Телефон, факс руководителя объекта</b>	Тел. 812-528-62-17	Факс 812-528-62-17
---	--------------------	--------------------

<b>E-mail объекта</b>	mplspb@yandex.ru	
-----------------------	------------------	--

<b>Юридический адрес объекта</b>	195112	Санкт-Петербург пр-кт Новочеркасский д. 12 к. 2
----------------------------------	--------	---

<b>Фактический адрес объекта</b>	195112	Санкт-Петербург пр-кт Новочеркасский д. 12 к. 2
----------------------------------	--------	---

**Наименование организации владельца (арендатора) объекта**

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта**

<b>Наименование вышестоящей организации (собственника)</b>	Комитет по образованию
--	------------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	190000	Санкт-Петербург пер Антоненко д. 8
--	--------	------------------------------------

<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>	Воробьева Жанна Владимировна	
---	------------------------------	--

<b>Телефон, факс руководителя вышестоящей организации</b>	Тел. (812)576-18-10	Факс
---	---------------------	------

<b>E-mail руководителя вышестоящей организации</b>	kobr@gov.spb.ru	
--	-----------------	--

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

**Титульный лист, часть II**

<b>Наименование объекта</b> (подразделения объекта)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Малоохтинский колледж"
<b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)	195112 Санкт-Петербург пр-кт Новочеркасский д. 12 к. 2
<b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв.м.)	10205.3
<b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	4-5
<b>Кадастровый номер объекта</b>	78116006610
<b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Дети в возрасте до 18 лет
<b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	
<b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)	

**АНКЕТА (основная часть)**

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) необходимости (0) элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметра в с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.</b>	<b>Входной узел</b>								
2.1	Наружные лестницы								
	Лестница при входе в приёмную комиссию	1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О"	м	0,40	0.28 - 0.35 - 0.4	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота ступеней "С", "О"	м	0,15	0 - 0.15 0.12 - 0.15	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина марша лестниц "О"	м	1,50	1.35 - 1.35 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте "С", "О"	м	0,90	0.9 - 0.9 0.85 - 0.92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Дополнительные разделительные поручни на высоте 0.85-0.92v при ширине марша 4,0 м и более "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Шероховатая поверхность ступеней "У", "Г", "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней "У", "Г", "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы "С", "О"	м	0,30	0.3 - 0.3 0.27 - 0.33	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные								
	Вход в приёмную комиссию	1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина в свету "К"	м	1,30	0.9 - 1.2 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

					Высота каждого элемента порога "С", "К"	м	0,01	0 - 0.025 0 - 0.014	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
<b>3.</b>	<b>Пути движения внутри здания</b>								
3.1	Коридоры, переходы в другие здания								
	Выход из приёмной комиссии в кабинеты	1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина пути движения "К"	м	1,60	1.5 - 1.5 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина "К"	м	0,90	0.9 - 0.9 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота порогов или перепад высот "С", "К"	м	0,01	0 - 0.025 0 - 0.014	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) "У", "Г", "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.3	Внутренние лестницы								
	Лестницы между этажами	1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О"	м	0,30	0.3 - 0.28 - 0.35	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота ступеней "С", "О"	м	0,13	0 - 0.15 0.13 - 0.17	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте "С", "О"	м	0,90	0.9 - 0.9 0.85 - 0.92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Завершение поручня длиннее марша лестницы "С", "О"	м	0,30	0.3 - 0.3 0.27 - 0.33	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012

								(прочие СП, ГОСТ)
			Разделительные поручни на высоте 0.85 - 0.92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений "О"	м	1,40	1.35 - 1.35 -		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий "С", "О"	м		1.05 -		СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Открытые ступени (без подступенков) не допускаются "С", "О"		да	Наличие/Соответствие		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
<b>4.</b>	<b>Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях</b>							
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей							
	Приёмная комиссия	1	0	1	(см. прим. п.5)			
				Зона обслуживания "У", "Г", "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях							
	Приёмная комиссия	1	0	1	(см. прим. п.5)			
				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место "У", "Г", "С", "О", "К"	кв.м.	12,00	12 - 12 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места "У", "Г", "С", "О", "К"	кв.м.	18,00	18 - 18 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола "К"	м	0,80	0.85 0.85	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) "У", "Г", "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

5.		Санитарно-гигиенические помещения							
5.1		Доступная кабина в общей уборной							
	Туалетная комната у приёмной комиссии	1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной "К"	м	0,80	1.2 - 0.75 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина кабины "К"	м	1,70	1.65 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Глубина кабины "К"	м	2,00	1.8 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина двери кабины "К"	м	1,00	0.9 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Опорные поручни "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей "У", "Г", "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной "У", "Г", "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
6.		Автостоянки							
6.1		Автостоянка							
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Места для транспорта инвалидов "О", "К"	шт.	2,00	1 - 1 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012

							(прочие СП, ГОСТ)
			Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание "О", "К"	м	10,00	0 - 100 0 - 100	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ширина зоны для парковки "К"	м	3,80	3.5 - 3.6 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Длина зоны для парковки "К"	м	7,00	6 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия "К"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) "К"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

