



**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»
МРОО «АВИП»**




190005, г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 10, лит. А, пом. 6-Н, тел.: +7 (812) 418-30-05
<https://www.socinspect.ru>, e-mail: info@socinspect.ru, ИНН 7801091348, КПП 783901001, ОГРН 1037858019088

**Акт согласованных с общественным объединением
инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Малоохтинский колледж»

СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж»

195112, г. Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д. 12, корп. 2, лит. А



г. Санкт-Петербург, 2022

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020)
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

1. условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;
3. возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
5. надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7. допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
8. оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями, предоставляющими услуги населению, в пределах установленных полномочий осуществляется инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

АКТ № 1219 от «14» декабря 2022г.

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитал. ремонта)

*Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Малоохтинский колледж»
СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж»*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

- 1.1. Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт: *195112, г. Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д. 12, корп. 2, лит. А*
- 1.2. Контактная информация: телефон/факс: +7 (812) 528-62-17; e-mail: *mplspb@yandex.ru, mplspb@obr.gov.spb.ru*; сайт: *http://maloohtcollege.ru*
- 1.3. Юридический адрес организации: *195112, г. Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д. 12, корп. 2, лит. А*
- 1.4. Сведения о размещении объекта:
- *отдельно стоящее здание, нежилое, 4-5 этажей, 10250,30 кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка: *да, 12382,00 кв.м*
- 1.5. Объект культурного наследия (да, нет): *нет*
- 1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*
- 1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*
- 1.8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная*
- 1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: *Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 190031, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, лит. А*

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *образование профессиональное среднее*
- 2.2. Наименование предоставляемых услуг: *реализация образовательных программ среднего профессионального образования - подготовка специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих, программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, основных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ для опасных производственных объектов (машиностроение, станкостроение, энергетика и т.п.)*
- 2.3. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *600 человек в день*
- 2.4. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте*
- 2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети*
- 2.6. Категории обслуживаемых инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на объект: для получения образовательных услуг- *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды с нарушениями слуха (Г)*

для посещения - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды с нарушениями зрения (С), инвалиды с нарушениями слуха (Г), инвалиды с нарушением интеллекта (У)

Мы, нижеподписавшиеся, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Малоохтинский колледж» Безубяк Тарас Михайлович с одной стороны, и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Якимов Виктор Сергеевич, действующий на основании доверенности № 08/11/22, срок действия до 20 декабря 2022 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- *да, соответствует для «К, О, С, Г, У»*
- *да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»*
- *нет*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*
2. Пандус стационарный наружный**: *да, не соответствует для К*
3. Пандус стационарный внутренний**: *нет*
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: *нет*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, не соответствует для О, С*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, не соответствуют для О, С*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*
9. Дверные проемы входной зоны****: *да, не соответствуют для О, С*
10. Подъемные платформы наружные: *нет*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, соответствует К, О, С, Г, У*
13. Лифт пассажирский: *нет*
14. Лифт грузовой: *нет*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, не соответствует для О, С*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет*
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: *нет*

- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Согласно Положению об организации образовательной деятельности обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж», в колледже могут обучаться лица с ОВЗ (только по определенной специальности) и инвалиды, которым по медицинским показаниям не противопоказано обучение по соответствующим профессиям / специальностям.

*Объект, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Малоохтинский колледж», по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д. 12, корп. 2, лит. А, до реконструкции или капитального ремонта (приобретения технического средства реабилитации) недоступен для посещения инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.
Информация отражена на официальном сайте учреждения: <http://maloohtcollege.ru>*

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, *Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Малоохтинский колледж»* расположенное по адресу: *195112, г. Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д. 12, корп. 2, лит. А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время *частично (условно) доступным* для инвалидов и других маломобильных групп населения (*кроме инвалидов на креслах-колясках*), в соответствии со статьей 15 Федерального закона №181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту огорожена, свободна для перемещения, достаточно место для проезда и маневрирования на кресле-коляске, свободный подход к главному входу учреждения.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	

2.1	О, С	Перед входной зоной на территорию учреждения имеется перепад высоты, до уровня входной площадки главного входа ведет наружный лестничный марш. Для категорий инвалидов О, С преодолимо с сопровождением (по необходимости). Входная дверь имеет завышенный порог. Преодоление препятствия организовано с помощью ответственных сотрудников (по необходимости). Вход в здание находится в зоне постоянного видеомониторинга со стороны поста охраны.	
2.2	К, О, С, Г, У	Перед наружным лестничным маршем, в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова (оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне со шрифтом Брайля), сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам по сопровождению до места предоставления услуги, а также расположена контактная информация с номером телефона вызова сотрудника учреждения для оказания помощи.	
2.3	К	На входной зоне учреждения для доступа инвалидов на кресле-коляске на территорию учреждения у перепада высот установлен пандус в виде наклонной поверхности частично/условно доступный. Пользование пандусом возможно только в сопровождении ответственных сотрудников учреждения. Наружный лестничный марш, не продублирован пандусом или подъемной платформой. <i>Здание недоступно для инвалидов на кресле-коляске до реконструкции или капитального ремонта.</i>	
2.4	С	Вход в здание не адаптирован для слепых, посещение доступно с сопровождением (по необходимости). Предусмотрен допуск на объект инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).	
2.5		Назначены сотрудники учреждения для сопровождения инвалидов по территории учреждения к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, в закрепленных за ними помещениях, а также оказания помощи инвалиду при посадке в социальное такси или иное транспортное средство. Ответственные сотрудники за организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам: - Зубрилина С.Б. заместитель директора по АХР; Ответственные сотрудники, обеспечивающие сопровождение и оказание помощи на объекте: - Дежурные администраторы (согласно утвержденному графику) Разработан порядок оказания помощи. В должностные инструкции внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 01.11.2022 г.)	Приказ № 169 от 19.07.2022 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О, С, Г, У	Переходы в другое здание, внутренние пандусы, лифты и подъемные платформы отсутствуют. Перемещение инвалидов и МГН между этажами возможно с помощью, имеющихся в здании внутренних лестниц. Часть дверей в здании имеет завышенные пороги. В здании для инвалидов достаточно места для движения по коридорам и беспрепятственного подхода к оборудованию в кабинетах. Возможные затруднения при движении внутри здания преодолимы самостоятельно или с помощью сопровождающих сотрудников (по необходимости).	

3.2	С	Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.	
3.3		Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.5	Приказ № 169 от 19.07.2022 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О, С, Г, У	Целевая зона (зона предоставления услуг): административные, учебные, учебно-производственные и др. помещения находятся на всех этажах здания. Для посетителей и учащихся предусмотрена ситуационная помощь сопровождающего персонала по необходимости. Для посетителей колледжа на первом этаже здания предусмотрены места для встречи с администрацией.	
4.2		Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников учреждения, указанных в п.2.5	Приказ № 169 от 19.07.2022 г.
4.3	О, Г	ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. В колледже могут обучаться инвалиды по общим заболеваниям, лица с ОВЗ (только по определенной специальности) и инвалиды, которым по медицинским показаниям не противопоказано обучение по соответствующим профессиям/специальностям. Приняты программы адаптационных дисциплин в отношении обучающихся с нарушениями слуха, инвалиды категории Г.	
4.4		Ответственный за организацию работы по созданию инвалидам и лиц с ОВЗ доступности услуг в сфере образования - <i>Субботин А.М. Заведующий ОДОД.</i>	Приказ № 169 от 19.07.2022 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	В здании для учащихся на всех этажах имеются санитарно-гигиенические помещения неадаптированные для инвалидов и МГН, На первом этаже расположен санузел для МГН, частично/условно доступен для категорий инвалидов. На двери установлен знак «Туалет для инвалидов». Посещение возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости).	
5.2	С	Туалеты не адаптированы для посещения слепых. Сопровождение по требованию.	
5.3		Сопровождения инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.2.5	Приказ № 169 от 19.07.2022 г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.5 Также информацию об учреждении, услугах и о мерах по доступности для инвалидов можно получить по телефону, размещенному на сайте учреждения.	Приказ № 169 от 19.07.2022 г.
6.2	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://maloohtcollege.ru На сайте учреждения размещены: - контактная информация; - информация о путях движения от станций метро и от ближайшей остановки наземного транспорта (схема); - информация о предоставляемых услугах; - порядке предоставления услуг инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация об обслуживании инвалидов по месту проживания (на	